



- Fluchtweglänge
- Notausgang
- vertikaler Fluchtweg
- Feuerwiderstand EI 30
- Feuerwiderstand EI 60-RF1
- freizuhaltende Fläche 1.20 m
- Türe / Klappe/ Tor EI 30
- Türe / Klappe / Tor E 30
- Türschliesser
- Wasserlöschposten (WLP), Standort / Schlauchlänge 40 m
- Sprinklerschutz, gesprinkelte Bodenfläche (SPA)<sup>1</sup>
- Brandmeldeüberwachung (BMA)<sup>1</sup>
- Brandmeldeanlage Bedienstelle
- brandfallgesteuert
- Rauch- und Wärmeabzug Bedienstelle
- Zuluft / Abströmung natürlich
- Zuluft / Absaugung maschinell
- Rauch- und Wärmeabzugsanlage (MRWA) in m³/h
- Hauptzugang Feuerwehr
- Zusätzlicher Zugang Feuerwehr
- Raum / Bereich mit Sicherheitsbeleuchtung
- Bezeichnung und Lage Treppenhäuser
- nicht beurteilter Bereich
- Notausgangsverschluss gemäss SN EN 179 oder nicht abschliessbar
- Rauchschürze D60-RF1
- Rauchschürze RF1
- Handfeuerlöscher
- Löschdecke

<sup>1</sup>= Abschliessende Ausführung gemäss entsprechender Fachplanung und in Abstimmung mit der Kantonalen Inspektionsstelle.

Plangrundlage: Spühler Biot Architektur, Stand per Mail vom 16.11.2022  
 Massgebend ist der textliche Teil des Brandschutzkonzeptes



**Information Brandschutz:**

Gebäudegeometrie:	Gebäude mittlerer Höhe (11 - 30m Gesamthöhe)
Konzept:	Bauliches Brandschutzkonzept
Nutzung:	Verkaufsgeschäft

**Feuerwiderstand:**

Tragwerk	Geschossdecken	Brandabschnittsbildende Wände	Fluchtweg	
			vertikal	horizontal
R 60	REI 60	EI 30	REI 60 RF1	EI 30

Türen in brandabschnittsbildenden Wänden EI 30 / E 30

**Sihlcity - MAB Armandos**

**Brandschutzplan**  
Erdgeschoss

Ausführung

KONTROLLE GEMAESS QMS QR 4.2				
IND	DATUM	GEZ.	PL	AL
A	22.11.2022	WSV	EIM	RSI
PROJEKTLEITER: Manuel Eisele				
TEL NR.: +41 61 317 64 12				
MASSSTAB: 1 : 100				
FORMAT: A3				
AUFTRAG NR.				
4 2 2 0 1 2 6 5 0 0 7				
PLAN NR.				
0 0 1 A				

**gruner**

**Gruner AG**  
St. Jakobs-Strasse 199, CH-4020 Basel  
Telefon +41 61 317 61 61  
Fax +41 61 312 40 09  
SN EN ISO 9001